



М0-НФ1



R=22.35 kN

Отдельный узел для Нф-1, резерв 30 kN, не смешивать с рядовым М0-Т.


М0-СФ



R=20..21 kN

СтФ-3/4; опорную площадку и смятие вести первым приоритетом.


М0-СФ-НФ3



R=12.98 kN

Нф-3 на наружном контуре/спецлинии; резерв 20 kN.


М0-ВУ



45 kN

Обычный внутренний угол VU-BASE-A, проверка распределения 200..300 мм.


М0-ВУ-НФ3



55 kN

Если Нф-3 или сход линий приходит в угол, применять VU-REINF-B.

М0-УП-А/Б



локально

Зона проходки 1500 x 1500; рядовой М0-Т внутри не ставить.

Общие требования к КД-6

- Сечения, опорные площадки, анкера/шпильки, накладки и шаги задавать при детализовке.
- Усиленные узлы проверять по ближайшим шпилькам и стыкам М-0; 50..75 мм распределения не принимать.

|          |      |      |        |       |                                   |             |           |              |
|----------|------|------|--------|-------|-----------------------------------|-------------|-----------|--------------|
| Изм      | Кол. | Лист | № док. | Подп. |                                   |             |           |              |
| Разраб.  |      |      |        |       | Стропильная система частного дома |             |           |              |
| Проверил |      |      |        |       | Конструкции деревянные            |             |           |              |
| Н. контр |      |      |        |       | Узлы опирания на мауэрлат         |             |           |              |
|          |      |      |        |       |                                   |             |           |              |
|          |      |      |        |       | ИП Левыкин А. Д.                  | Стадия<br>п | Лист<br>7 | Листов<br>11 |